

卫生部司（局）便函


卫监督环便函〔2009〕293号

卫生部监督局关于禁止供水单位使用二氯异氰尿酸钠等消毒剂的通知

各省、自治区、直辖市卫生厅局监督处，新疆生产建设兵团卫生局监督处：

为加强生活饮用水消毒的监督管理，我部近期组织对全国生活饮用水消毒剂使用情况进行了监督检查。检查发现全国部分供水单位使用二氯异氰尿酸钠或三氯异氰尿酸类消毒剂对饮用水进行常规消毒。专家评估认为，二氯异氰尿酸钠或三氯异氰尿酸长期用于饮水消毒存在一定卫生安全隐患，这两类消毒剂用于饮水消毒时“仅限于紧急情况下少量使用”，不宜作为供水单位常规消毒剂使用。请各单位责令仍在使用的这两类消毒剂的供水单位尽快整改。

二〇〇九年八月十四日



(信息公开形式：依申请公开)